

Betreft: Resultaten KIWA soundtest

Datum: 6 september 2019

Resultaten soundtest model: TEC QAW07V-QPSTO

Warmtepomp

Resultaten soundtest model:		Warmtepomp TEC QAW07V-QPSTO	
opstelling in het vrije veld Q=1	afstand erfgrans	5 meter 34,4 dB	4 meter 36,3 dB
opstelling tegen de gevel Q=2	afstand erfgrans	5 meter 37,4 dB	4 meter 39,3 dB